

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1451168	Bejelentő megírta, hogy egy vidéki nagyvárosban található közintézmény előtt nincs megfelelően megoldva a csapadékvíz elvezetése, amely a megjelölt hivatalba ügyintézésre érkező embereknek sok kellemetlenséget okoz, ezért kéri az illetékes szerv intézkedését a probléma megoldásában.	lezárt	Az ügyben megkeresett Győr megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a városi útkezelő szervezet munkatársai a bejelentéssel érintett ingatlan környezetét helyszíni szemle során megtekintették, és megállapították, hogy az érintett útszakasz csomópontjában lévő víznyelők tisztítása szükségessé vált, melyre tekintettel megtették a szükséges intézkedést. A Hivatal tájékoztatást adott arról is, hogy a bejelentéssel érintett ingatlan előtti útszakaszon egy lokális mélypont alakult ki, melynek következtében a csapadékvíz nem tud megfelelően a burkolaton elfolyni. Az útburkolat javítási munkálatairól árajánlatot kérnek, a javítási munkálatok kivitelezésére a beérkező árajánlat pozitív elbírálást követően kerülhet sor, amennyiben a Hivatal pénzügyi kerete a finanszírozást biztosítani tudja.