

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1387779	<p>Bejelentő megírta, hogy egy debreceni lovardában tudomása szerint nem teljesítik megfelelően a tűzvédelemre vonatkozó hatósági előírásokat. Bejelentő megírta azt is, hogy alkalmanként egyszerre tíz-tizenöt gyerek vesz részt épületen belüli lovagoltatásban, egy olyan építményben, amelyik nagyon közel van a szalmatároló épülethez. Bejelentő álláspontja szerint az utcán található kis tűzcsap sem tűnik elegendőnek az ekkora létszámú és alapterületű ingatlan oltóvizének a biztosításához. Bejelentő a lovagolni tanuló gyermekek élet,- és testi épségének védelme érdekében kéri az illetékes hatóságot az érintett ingatlanok teljes tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére.</p>	lezárt	<p>Az ügyben megkeresett Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a bejelentéssel érintett ingatlanoknál a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) helyszíni szemlét tartott. Megállapították, hogy az egyik bejelentéssel érintett ingatlanon épület nem található, míg a másik érintett ingatlanon egy használatbavételi engedéllyel rendelkező lovarda épület és egy használatbavételi engedéllyel rendelkező szénatároló szín építmény található, mindkét ingatlan területén a tűzvédelmi használati szabályokat betartották. Az eljárás során a Debreceni Vízmű Zrt.-t az ingatlan közelében található tűzcsapok nyilvántartásával, felülvizsgálatával, ellenőrzésével kapcsolatban iratbemutatóra hívták fel, melynek során az oltóvízellátással, valamint az épületek kifestésű erősáramú villamos berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatával és a villámvédelmi felülvizsgálat irataival kapcsolatban hiányosságokat állapítottak meg, melyek megszüntetése érdekében a Kirendeltség saját hatáskörében intézkedik.</p>